







ISOMETRICO
SERPENTIN



NOTAS:

1. Condensador de tubería de cobre.
2. Tubo de cobre de 1/2" de Diámetro exterior.
3. Área aproximada externa de transferencia de calor es de 7,89 m².
4. El arreglo es de 44,5 espiras con un paso de 19mm.
5. Diámetro interno 3/8".

Plano	Nombre			Material			Cant
	Ensamble del condensador			Verlista de materiales			VLM
CHILLER	Fecha	Efectuó	Revisó	Hoja	Unidad		
	04-08-12	F. Henao	J. Sevilla	2/3	mm		
				Escala	1/10		
Este plano es propiedad de los autores y de la Universidad del Valle							



N.º DE ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PLACA INFERIOR CONDENSADOR	1
2	BUJE PRENSAESTOPA	1
3	TUBO EXTERIOR ACRILICO	1
4	TUBO INTERIOR ACRILICO	1
5	BUJE ROSCADO	2
6	PLACA SUPERIOR CONDENSADOR	1
7	SERPENTIN DE COBRE	1
8	BASE CONDENSADOR	1
9	DISTRIBUIDOR SERPENTIN COBRE	2
10	ESPARRAGO REFUERZO	4
11	TORN CAB HEX 10X18X45	48
12	TUERCA HEX 10X18X8	56
13	ARANDELA DE 10	56

Plano	Nombre		Material			Cant
	Ensamble del condensador		Ver lista de materiales			VLM
CHILLER	Fecha	Efectuó	Revisó	Hoja	Unidad	
	04-08-12	F. Henao	J. Sevilla	3/3	mm	
				Escala	1/17	

Este plano es propiedad de los autores y de la Universidad del Valle