CONVENCIONES

- INTERRUPTOR SENCILLO
- INTERRUPTOR DOBLE
- INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
- INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, USADO SENCILLO, POR UNA VIA
- APLIQUE DE PARED
- APLIQUE DE PARED CON INTERRUPTOR DE CADENA
- TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE-110 VOLTIOS
- TOMACORRIENTE EN T-50 AMPERIOS - 220 VOLTIOS
- CAJA PARA CONTADOR TRIFILAR
- TABLERO DE AUTOMATICOS
- TUBERIA POR MURO
- TUBERIA POR PISO
- OPCIONAL (FUTURA AMPLIACION DE LA RED)
- INDICADOR DE APAGUE

DETALLE A



DETALLE B:

NOTAS

- CONDUCTORES DE COBRE, AISLAMIENTO THW CALIBRE NO ESPECIFICADO ES #12 AWG.
- DUCTOS PVC DIAMETRO NO ESPECIFICADO ES 1/2"
- CAJAS DE CONEXION DE SALIDAS PLASTICAS
- PLAFONES DE PORCELANA

DIAGRAMA UNIFILAR



TABLERO DE AUTOMATICOS — TRIFILAR 4 CIRCUITOS

CIRCUITO	TOMAS 110 V.	TOMAS 220 V	LAMPARA	WATIOS	AMPERIOS L1	AMPERIOS L2	BREAKERS	ESPECIFICACION
1 — 2		1		4.000	18 18	18 18	2 x 40	ESTUFA
3	6		5	1.000	9 09		1 x 20	ALUMBRADO Y TOMAS
4	4		5	900		8 18	1 x 20	ALUMBRADO Y TOMAS
TOTALES	9	1	10	5.900	27 27	26 36	2 x 40 2 x 20	

ESCALA 1:20

REVISION			
REV	CHEQ	APRO	FECHA

CVC

GOBIERNO NACIONAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CALI - COLOMBIA
PROGRAMA DE DESARROLLO PARA BUENAVENTURA

SUB PROGRAMA — URBANIZACION Y VIVIENDA

VIVIENDA TIPO A PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS

REDES ELECTRICAS

INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL
DESARROLLO Y REVISION PROYECTO Arq. Ramiro Calderón C. Mat. 1524

PRESENTADO
APROBACION
RECOMENDADA
APROBADO

DISEÑADO
DIBUJADO S. Garcia G.
REV. POR Mario Cano

HOJA 7 de 37 hojas

DIBUJO No. 369-03- 005